

Montevideo, 16 de setiembre de 2016

Ref. Licitación Pública 02.16
Presente.

Ante las consultas realizadas se informa que:

PREGUNTA: "Deben pintarse con Sikaguard 710 **TODAS las fachadas** de los sectores intervenidos (del ítem 1 al 13), además de las mencionadas en los ítem 14-15-16-17."

RESPUESTA: Sí, se deberá aplicar pintura transparente Sikaguard 710 en todas las fachadas (ítem 1 al 17).



Adrián Santos

Asistente Académico Decanato
Plan de Obras y Mantenimiento